



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: T 00002 / 650347

Délivrée à :
Delivered to:

COOPER
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII,
- 63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2019BA

2068BA

Produit :
Product:

BAES D'EVACUATION A INCANDESCENCE
BAES OF EVACUATION WITH INCANDESCENCE

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

LUMINOX

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

STD 65 C - 10102

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP42 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50-60
Flux lumineux : 45 lm à 1 h

Informations complémentaires :
Additional information:

Accumulateurs : Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - SANYO 5KR-SCH
Ni-Cd 6 V / 1,7 Ah - SAFT 5VNTCS U
Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - BYD D-SC1700H
Lampes de secours : 2 x 6 V / 0,45 A - E10
Veille : 1 x LED verte
Suppression d'un site de fabrication

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000

Documents pris en compte :
Relevant documents:

LCIE n° 103889-606130 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

Licence n° T 00002 / 606382 du 2011-02-03

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-12-17

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

